

Attestation Nettoyage
Amélioration Energétique
Protocole CLIMNET 3D
(Décrassage - Dégraissage - Désinfection)

Statistiques mesures en 2022 sur :

45 splits

3 consoles

7 Gainables

Par un nettoyage profond les valeurs de gains moyens mesurés :

| Obs | Désignation | |
|-----|---|--|
| 72 | Gain en température (%) | 31,00% |
| 74 | Gain en soufflage (%) | 50,00% |
| 76 | Gain en Intensité (%) | 11,00% |
| 77 | Gain en efficacité (X par) | 193,00% Soit 3 fois mieux |
| 81 | Gain Puissance calorifique (%) | 97,00% Soit 2 fois mieux |
| 86 | Gain Temps (%) | 27,00% |
| 89 | Energie électrique totale gagnée après nettoyage (KWh) | 0,21 |
| 90 | Economie en gain de temps / heure d'utilisation (Eur/h) | 0,04 |
| 93 | Economie sur 1 an (Euros) | 49,24 Pour 1 200 heures d'utilisation |

PROTOCOLE CLIM NET 3D

En moyenne, les résultats sont les suivants :

Décrassage - Dégraissage

Rendement augmenté de **30%** en température et **50%** en soufflage

Efficacité de **3** fois mieux

Désinfection

Elimination des bactéries et champignons à **99%**

Ce nettoyage curatif est remboursé en **moins de 2 ans**.

Pour la **3^e année** seules les unités intérieures seront à nettoyer.

car les groupes extérieurs sont à nettoyer **tous les 4 ans**

(Sauf encrassement hors standard)